



Penitenciarul SLOBOZIA
COMISIA DE CONCURS

Nr.F2 39298 /PSIL/26.06.2021

Președinte Comisie de Concurs



BAREM EVALUARE ȘI NOTARE SUBIECTE

PROBA SCRISĂ pentru examinarea cunoștințelor specifice postului din cadrul concursului pentru ocuparea din sursă externă a unor posturi vacante de agent tehnic (fochist) de la de la Penitenciarul Arad (1 post), Penitenciarul Botoșani (1 post), Penitenciarul Craiova Pelendava (1 post), Penitenciarul Deva (1 post), Penitenciarul Drobeta Turnu Severin (1 post), Penitenciarul Găești (1 post), Penitenciarul Mărgineni (2 posturi), Penitenciarul Miercurea Ciuc (2 posturi), Penitenciarul Oradea (2 posturi), Penitenciarul Satu Mare (1 post), Penitenciarul Spital Dej (1 post), Penitenciarul Tulcea (1 post), SNPAP Târgu Ocna (1 post)

VARIANTA NR. 1

Afișat în data de 26.06.2021, ora 18⁰⁰

Împotriva baremului de evaluare și notare la proba scrisă de verificare a cunoștințelor teoretice, candidații pot depune contestație în termen de 24 de ore la afișarea acestuia, respectiv până la data de 27.06.2021, ora 18⁰⁰

Subiecte:

Subiectul nr. 1

Enumerați 4 interdicții ale ofițerilor și agenților din sistemul administrației penitenciare, conform Legii 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare.

Total punctaj 1 punct – se notează cu 0,25 puncte pentru fiecare dintre interdicțiile enumerate corect.

Baza legală: art. 120 din Legea 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare.

“ART. 120

Ofițerilor și agenților din sistemul administrației penitenciare le este interzis:

a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în așezămintele de deținere;

b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru ei ori pentru alte persoane, în considerarea calității lor oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori ori servicii;

c) să intervină pentru soluționarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competența lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activități specifice funcției pe care au fost numiți;

d) să recurgă la forță sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de libertate în alte condiții decât cele expres prevăzute de lege;

e) să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă în favoarea acestora;

f) să adere la asociații, organizații religioase sau de altă natură, nerecunoscute potrivit legii sau interzise prin lege.”



Subiectul nr. 2

Enumerați 5 obligații ale angajaților din sistemul administrației penitenciare în îndeplinirea atribuțiilor profesionale, conform O.M.J. nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.

Total punctaj 1 punct – se notează cu 0,20 puncte pentru fiecare dintre obligațiile enumerate corect.

Baza legală: art. 6, alin 1 din O.M.J. nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.

“ART. 6

(1) În îndeplinirea atribuțiilor profesionale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare au obligația:

a) să cunoască, să respecte Constituția și legile țării și să aplice dispozițiile legale în conformitate cu atribuțiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;

b) să se comporte civilizată și demn în toate împrejurările, să manifeste stăpânire de sine, amabilitate, politețe și să vorbească respectuos și decent, într-o manieră potrivită cu funcția pe care o deține;

c) să constituie exemple pentru subordonați, colegi și persoanele private de libertate, să creeze un climat corespunzător de muncă și să contribuie la realizarea și menținerea unei imagini pozitive a instituției;

d) să execute, cu profesionalism și în termenul stabilit, atribuțiile ce îi revin și să dovedească, în toate împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină și respect față de șefii ierarhici, colegi și subalterni;

e) să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare, să respecte întocmai programul de muncă și să folosească timpul de lucru, resursele materiale și financiare ale instituției în mod eficient și rațional, numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

f) să asigure ocrotirea bunurilor instituției și să prevină producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca buni gospodari;

g) să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilități și interdicții;

h) să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea libertăților publice și a drepturilor sindicale ale funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare;

i) să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuțiilor de serviciu;

j) să respecte jurământul de credință depus cu ocazia numirii în funcție;

k) să nu manifeste toleranță față de abateri și să informeze autoritățile abilitate cu privire la infracțiunile de care au luat la cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor de corupție;

l) să informeze șeful ierarhic despre existența unui conflict de interese privind exercitarea atribuțiilor de serviciu, în condițiile legii.”

Subiectul nr. 3

Precizați 5 obligații ale lucrătorilor în cadrul activității desfășurate la locul de muncă, conform Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă.

Total punctaj 1,50 puncte – se notează cu 0,30 puncte pentru fiecare dintre obligațiile enumerate corect.

Președintele Comisie de Concurs

Slobozia, jud. Ialomița, str. Gării, nr. 54, cod 920041

• telefon 0243/232606 • fax 0243/232635 • <http://anp.gov.ro/penitenciarul-slobozia> • e-mail: pslobozia@anp.gov.ro

Pagina 2 din 5





Baza legală: art. 23, alin 1. din Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă.

„ART. 23

(1) În mod deosebit lucrătorii au următoarele obligații:

- a) să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție;
- b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
- c) să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor și să utilizeze corect aceste dispozitive;
- d) să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
- e) să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
- f) să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
- g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau lucrătorii desemnați, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul său de activitate;
- h) să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă și măsurile de aplicare a acestora;
- i) să dea relațiile solicitate de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari.”

Subiectul nr. 4

În timpul funcționării cazanului, la ce trebuie să acorde o atenție deosebită fochistul, conform PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente" (ORDIN Nr. 663 din 12 aprilie 2010)?
Total punctaj 1,50 puncte – se notează cu 0,25 puncte pentru fiecare dintre aspectele enumerate corect.

Baza legală: art. 148, capitolul V, secțiunea 9 din PT C 1-2010 "Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente" (ORDIN Nr. 663 din 12 aprilie 2010)

„ART. 148

În timpul funcționării cazanului se acordă o atenție deosebită:

- a) menținerii nivelului normal al apei printr-o alimentare uniformă a cazanului; nu se admite scăderea sau creșterea nivelului sub nivelul minim, respectiv peste nivelul maxim;
- b) menținerii presiunii nominale a aburului;
- c) menținerii temperaturii nominale a aburului supraîncălzit și a apei de alimentare;
- d) funcționării normale a arzătoarelor;
- e) funcționării normale a aparatelor de măsurare și control, a instalației de protecție și reglare automată, a tuturor armăturilor și altele asemenea;

Președintele Comisiei de Concurs

Slobozia, jud. Ialomița, str. Gării, nr. 54, cod 920041

•telefon 0243/232606 •fax 0243/232635 • <http://anp.gov.ro/penitenciarul-slobozia> • e-mail: pslobozia@anp.gov.ro

Pagina 3 din 5





f) menținerii debitului de apă corespunzător cantității de combustibil și debitului de abur livrat (la cazanele cu străbateră forțată)."

Subiectul nr. 5

Enumerați 5 cazuri în care fochistul este obligat să oprească imediat cazanul din funcțiune, conform PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune" (ORDIN Nr. 663 din 12 aprilie 2010).

Total punctaj 2 puncte – se notează cu 0,40 puncte pentru fiecare dintre cazurile enumerate corect.

Baza legală: art. 77, alin 1, capitolul IV, secțiunea 9 din PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune" (ORDIN Nr. 663 din 12 aprilie 2010)

ART. 77

(1) Fochistul este obligat să oprească imediat cazanul din funcțiune atunci când:

a) la cazanul de abur de joasă presiune nivelul apei a scăzut sub cel minim, fiind totuși vizibil prin vizorul sticlei de nivel și continuă să scadă deși cazanul este alimentat intens cu apă;

b) nivelul apei nu se mai vede prin vizorul sticlei de nivel și nu reapare atunci când se închide robinetul care face legătura cu spațiul de abur al sticlei de nivel; în acest caz, nu este admisă alimentarea cu apă;

c) toate dispozitivele de alimentare cu apă sunt defecte;

d) toate indicatoarele de nivel, la cazanul de abur de joasă presiune, nu funcționează;

e) nivelul apei, la cazanul de abur de joasă presiune, a trecut peste marginea superioară a sticlei de nivel și prin purjarea cazanului nivelul apei nu scade;

f) la elementele cazanului, tambur, plăci tubulare, cutii de foc și altele asemenea au apărut deformări, scurgeri pe la îmbinările sudate și încălzirea la roșu a unei părți din peretele metalic;

g) s-au produs crăpături care afectează siguranța în funcționare sau dărâmături la zidăria focarului sau a cazanului;

h) s-a încălzit la roșu o porțiune din scheletul metalic de susținere a cazanului;

i) combustibilul antrenat arde în canalele de gaze de ardere și temperatura acestor gaze crește anormal;

j) sunt atinse limitele de declanșare prin protecția automată a cazanului, dar instalația de automatizare nu realizează declanșarea;

k) s-a produs o explozie de gaze în focarul cazanului;

l) a izbucnit un incendiu în sala cazanelor, care progresează rapid și nu poate fi stins;

m) la stingerea accidentală a focului în camera de ardere.

Subiectul nr. 6

Ce se menționează în Registul de supraveghere a cazanelor, de către fochist, conform PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune" (ORDIN Nr. 663 din 12 aprilie 2010)?

Total punctaj 2 puncte – se notează cu 0,50 punct pentru fiecare dintre cazurile menționate corect.

Baza legală: art. 52, capitolul IV, secțiunea 5 din PT C 9-2010 "Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune" (ORDIN Nr. 663 din 12 aprilie 2010).

"ART. 52

Fochistul înscrie în registrul de supraveghere următoarele:

Președintele Comisie de Concurs

Slobozia, jud. Ialomița, str. Gării, nr. 54, cod 920041

•telefon 0243/232606 •fax 0243/232635 • <http://anp.gov.ro/penitenciarul-slobozia> • e-mail: pslobozia@anp.gov.ro

Pagină 4 din 5







- a) constatările privind starea cazanului, a instalațiilor auxiliare, a armăturilor, a sistemului de automatizare și altele asemenea, efectuate la preluarea serviciului;
- b) ora la care efectuează operațiile de verificare a armăturilor și instalațiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalației de automatizare din sistemul de protecție automată și operațiile principale în funcționarea cazanului, inclusiv constatările făcute;
- c) ora la care s-au produs anumite defecțiuni sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, indicând locul și felul defecțiunii, precum ora și modul de remediere a acestora;
- d) ora aprinderii și stingerii focului."

Total punctaj: 9 puncte + 1 punct din oficiu.

Membrii specialiști în domeniul postului scos la concurs:

- 
- 

Președintele Comisiei de Concurs



Slobozia, jud. Ialomița, str. Gării, nr. 54, cod 920041

• telefon 0243/232606 • fax 0243/232635 • <http://anp.gov.ro/penitenciarul-slobozia> • e-mail: pslobozia@anp.gov.ro

Page 5 din 5